

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР КОМИТЕТІ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚАРАҚИЯ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ



ОТДЕЛ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ КАРАКИЯНСКОГО
РАЙОНА ДЕПАРТАМЕНТА ПО
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Қазақстан Республикасы, Манғыстау облысы, 130300
Құрық селосы, Досан Батыр көшесі №1-үй,
тел./факс: 8 (72937) 2-13-76
E-mail: ochs_karaki_mang@emer.kz

Республика Казахстан, Мангистауская область, 130300
село Курык, улица Досан Батыр, дом №1,
тел./факс: 8 (72937) 2-13-76
E-mail: ochs karakamang@emer.kz

«26» 02 2018 жылы/года

Құрық селосы, Қарақия аудандық ТЖБ
Құрастыру орыны/место составления

№ 6 ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ
АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

«Аяла» балабақшасы МКҚК

кәсіпорынның (қауіпті өндірістік объектінің) басшысы/руководитель
предприятия (опасного производственного объекта)
тегі, аты-жөні /фамилия, инициалы

Фамилия инициалы, должность лица (лиц), проводившего проверку присутствии/
тексеру жүргізген тұлғанын (тұлғалардын) тегі, аты-жөні, лауазымы қатысуымен
Қарақия аудандық Төтенше жағдайлар бөлімі бастығының м.а. азаматтық қорғау
аға лейтенанты Елшібаев Д.Д.

Наименование проверяемого субъекта, должность представителя физического или
юридического лица, присутствовавших при проведении проверки /тексерілетін
субъектінің атауы немесе тегі, аты-жөні, тексеруді жүргізу кезінде сол жерде болған
жеке немесе заңды тұлға өкілінің «Аяла» балабақшасы МКҚК директоры м.а.
Джилкибаева А.

В период с _____ по _____ /проведена плановая, внеплановая (комплексная,
тематическая) проверка соблюдения требований законодательства Республики Казахстан
в области гражданской защиты (пожарной безопасности, гражданской обороны).
2018 жылдың 26 ақпан күні азаматтық қорғау саласындағы (өрт қауіпсіздігі, азаматтық
қорғаныс) Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының сақталуына ерекше тәртіп
бойынша, жоспардан тыс (кешенді, тақырыптық) тексеру жүргізді.

«Аяла» балабақшасы МКҚК

(наименование предприятия, объекта, участка/кәсіпорынның,
объектінің, учаскенің атауы)

2018 жылғы «05» ақпандағы тексеру тағайындау туралы № 6 актісі Қарақия ауданы
бойынша құқықтық статистика және арнайы есеп жөніндегі уәкілетті органда тіркелді.

Акт о назначении проверки от «__» _____ 2017 года №__ зарегистрированный в
уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам Военного
прокуратуры Актауского горнизопа

Тексеру жүргізу нәтижесінде азаматтық қорғау (өрт қауіпсіздік, азаматтық қорғаныс)
саласындағы мынадай талаптар бұзушылығы анықталды/ По результатам
проведения проверки выявлены следующие нарушения требований в сфере гражданской
защиты (пожарной безопасности, гражданской обороны):

| № | Анықталған бұзушылықтар | Негізі |
|---|-------------------------|--------|
|---|-------------------------|--------|

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Ғимараттың өрт дабыл қондырғысы жарамсыз күйде. | 23.06.2017 жылғы №439 "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін 235 тармағы №307 Бірлескен бұйрығының, Тексеру парағының 3-қосымшасының 95 тармағы. |
| 2 | Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарының техникалық қызмет көрсету және жоспарлық-сақтандыру жөндеу бойынша, мамандандырылған ұйымдар келісім-шарт жасакталмаған. | ҚР 16.01.2009 жылғы №14 Техникалық регламентінің 332 тармақтары; |
| 3 | <p>Өрт дабыл қондырғыларымен жабдықталған объектіде келесі құжат анықталған жоқ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - қондырғыны пайдалануға қабылдап алу актісі; - техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыс регламенті - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану бойынша нұсқаулық; - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының ақаулықтарын есепке алу журналы; - техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеуінің жоспар-кестесі; - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану журналы осы Техникалық регламентке <u>4-қосымшаға</u> сәйкес нысан бойынша; - хабарландыру және эвакуацияны басқару жүйелерін пайдаланып адамдарды эвакуациялау бойынша мамандардың дайындығын жүргізу журналы болуы міндетті. | ҚР ІІМ 29.11.2016 жылғы №1111 бұйрығының 45 тармағының 3, 4, 7, 9, 10,13. №307 Бірлескен бұйрығының, Тексеру парағының 3-қосымшасының 96 тармағы. |
| 4 | <p>Ғимаратта орналасқан алғашқы өрт сөндіргіштердің техникалық және нормативтік құжаттамаға сәйкес (<i>кезеңдік тексерулер, қараулар, жөндеу, сынаулар және қайта толтыру</i>) жұмыстарының сапасын анықтау бойынша акредиттелген мекемемен сынақтар өткізілмеген.</p> <p style="text-align: center;"><i>дирекцияның м.б. исп. ат.</i></p> | 23.06.2017 жылғы №439 "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін 236 тармағы №307 Бірлескен бұйрығының, Тексеру парағының 3-қосымшасының 47 тармағы. |
| 5 | Балабақша ғимаратының топ бөлмелерінде (Құлыншақ топ бөлмесінде) бекітілмеген розеткалар қолдануға жол берілген. | 23.06.2017 жылғы №439 "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін 295 тармақтың 2 |

| | | |
|---|--|---|
| | | тармақшасы №307 Бірлескен бұйрығының, Тексеру парағының 3-қосымшасының 59 тармағы. |
| 6 | Ғимараттың эвакуациялық шығу жолдарына (кір жуатын бөлме) қосалқы заттар (жиһаздар) жиналған. | 23.06.2017 жылғы №439 "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін 276 тармағының, 6 тармақшасы №307 Бірлескен бұйрығының, Тексеру парағының 3-қосымшасының 30 тармағы. |
| 7 | Ғимараттың оқу сыныптарында электр шамдары қорғаныш қалпақтарысыз пайдалануға жол берілген. | 23.06.2017 жылғы №439 "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін 295 тармағының, 4 тармақшасы №307 Бірлескен бұйрығының, Тексеру парағының 3-қосымшасының 64 тармағы. |
| 8 | Белгіленген тәртіппен әзірленген және бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілген. | 23.06.2017 жылғы №439 "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін 264 тармағы №307 Бірлескен бұйрығының, Тексеру парағының 3-қосымшасының 49 тармағы. |

№375-V 29.10.2015ж. «Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің» 152 бабының 2 тармағына сәйкес ұсынылған іс-шаралармен келіспесе, Сіздің қарсылықтарыңыз жазбаша түрде жазылуы қажет.

№375-V 29.10.2015ж. «Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің» 152 бабының 4 тармағына сәйкес қарсылығыңыз болмаса, сіз осы актіні тапсырған күннен бастап үш күндік мерзім ішінде анықталған бұзушылықтарды жою бойынша шаралар туралы ақпарат ұсынуыңыз қажет, онда мерзімі көрсетілуімен бірге, мемлекеттік өрт бақылау органдарының басшылығымен келісуі қажет.

ҚР «Азаматтық қорғау туралы» заңының 18 бабына сәйкес Сіз өрт қауіпсіздігі талаптарын, сондай-ақ осы актідегі көрсетілген өрт қауіпсіздігі ережесінің бұзушылығын жоюды сақтауға міндеттісіз.



қолы/подпись/

«26» 02 2018 жыл




қолы/подпись/

« » 2018 жылы

Қаракия аудандық Төтенше жағдайлар бөлімі бастығының м.а. азаматтық қорғау аға лейтенанты Елшібаев.Д.Д.
(Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның тегі, аты-жөн)

Актіні алдым / Акт получил



(Кәсіпорынның (қауіпті өндірістік объектінің) басшысы /руководитель предприятия (опасного производственного объекта))